

**Ответ на запрос по разъяснению документации о закупке
№ 32110792349**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за состоянием:

- контрольно-измерительных приборов и автоматики газовой котельной Заказчика (КИПиА);
- технологической защиты и сигнализации двух котлов ТВГМ-30;
- одного котла ДКВР10-13;
- одного котла ЗИОСАБ-1000 с газовыми горелками;
- системы контроля загазованности по угарному газу и метану;
- внутренних и наружных газопроводов и газового оборудования газорегуляторного пункта по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Генеральный директор

Запрос	Ответ
<p>Дата и время поступления запроса: 11.11.2021 16:45</p> <p>РЕГЛАМЕНТ по техническому обслуживанию газового оборудования и автоматики газовой котельной.п. 5. ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.п.п.5.1 Прибытие специалистов на объект для устранения неисправности - в течение 3-х часов после получения вызова. п. 5.Проект договора. п.п.7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. В случае аварийного отключения котельной Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению причины аварийного отключения и привести в рабочее состояние: в летнее время – в течение 4-х часов, в зимнее время – в течение 2-х часов с момента аварийного отключения. Вопрос: какое количество часов верное?</p>	<p>Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 12.11.2021</p> <p>Уважаемый участник! В документации о закупке допущена ошибка. В соответствии с Вашим запросом будут внесены изменения в извещение и документацию о закупке. В приложении №2 к договору (регламент по техническому обслуживанию газового оборудования и автоматики газовой котельной):</p> <ul style="list-style-type: none">- в п.5. При выходе из строя обслуживаемого оборудования, в п.п.5.1. Прибытие специалистов на объект для устранения неисправности - в течение 3 (трёх) часов с момента получения заявки от Заказчика, а в отопительный период (с 01 октября по 30 апреля) – в течение 2 (двух) часов;- в п.7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ - в случае аварийного отключения котельной Исполнитель обязан приступить к устранению причины аварийного отключения в течение 3 (трёх) часов с момента получения заявки от Заказчика, а в отопительный период (с 01 октября по 30 апреля) – в течение 2 (двух) часов. <p>Измененная редакция извещения и документации о закупке будут размещены в тех же источниках. Срок подачи заявок по данной закупке будет продлен.</p>